

○井波給水区域
(受水)坂下水系

山斐公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.07 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0077 *	—	—	0.0147 *	—	—	0.0064 *	—	—	0.0035
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0034	—	—	0.0026	—	—	0.002 未満	—	—	0.002
ジブロモクロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0009
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0111 *	—	—	0.0192 *	—	—	0.0101	—	—	0.0069
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0057 *	—	—	0.0065 *	—	—	0.0041 *	—	—	0.0025
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0029	—	—	0.0039 *	—	—	0.003	—	—	0.0025
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	3.8	3.7	4.7	5	3.9	3.7	3.9	4.1	5.1	5.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	22.5	21.5	21.5	24	23	24.2	27	29	28.5	25	23.5	24.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	43.5	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0000013	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.49 *	0.36 *	0.32	0.34	0.36 *	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.44	7.49	7.5	7.42	7.42	7.48	7.54	7.53	7.53	7.38	7.31	7.56
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.48	0.57	0.63	0.64	0.56	0.66	0.62	0.55	0.52	0.42	0.5	0.5

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○井波給水区域
(受水)五領島水系

山野保育園 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05	—	—	0.08 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0079 *	—	—	0.0183 *	—	—	0.0076 *	—	—	0.0043
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0026	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.0026
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0009
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0113 *	—	—	0.0231 *	—	—	0.0113 *	—	—	0.0079
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.006 *	—	—	0.008 *	—	—	0.0053 *	—	—	0.0034
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0028	—	—	0.0042 *	—	—	0.0031 *	—	—	0.0027
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.06 *	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	3.8	3.6	4.4	4.6	3.8	3.7	3.7	4	5.2	5.3	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	22	22.5	23.5	24.5	24.3	26.5	28.5	28	25	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	49.5	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0000014	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.41 *	0.37 *	0.3	0.3	0.32	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.48	7.54	7.55	7.53	7.52	7.59	7.59	7.59	7.57	7.44	7.35	7.57
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44	0.51	0.36	0.45	0.41	0.49	0.51	0.46	0.46	0.43	0.42	0.43

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○井波給水区域
(受水)連代寺水系

院瀬見会館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05	—	—	0.08 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	2 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0088 *	—	—	0.021 *	—	—	0.0087 *	—	—	0.0052
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0021	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.0027
シフロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.001
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0123 *	—	—	0.0261 *	—	—	0.0126 *	—	—	0.0091
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0062 *	—	—	0.0088 *	—	—	0.006 *	—	—	0.0037 *
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0029	—	—	0.0045 *	—	—	0.0032 *	—	—	0.003
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.06 *	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	3.8	3.7	4	4.3	3.8	3.7	3.7	4	5.2	5.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	23	22	24	25.5	24.5	27	28.5	28.5	25	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0000014	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.38 *	0.37 *	0.3	0.3	0.32	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.54	7.61	7.64	7.66	7.66	7.72	7.7	7.69	7.65	7.5	7.41	7.63
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.44	0.46	0.31	0.36	0.33	0.42	0.38	0.39	0.42	0.41	0.42

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○井口給水区域
(受水)井口高区水系

蛇喰地内 井口行政センター(浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.13 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0048	—	—	0.0223 *	—	—	0.01 *	—	—	0.0042	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0046 *	—	—	0.002	—	—	0.0022	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0009	—	—	0.0004	—	—	0.0005	—	—	0.0007	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0088	—	—	0.027 *	—	—	0.014 *	—	—	0.0073	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0128 *	—	—	0.0057 *	—	—	0.0037 *	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.0043 *	—	—	0.0034 *	—	—	0.0024	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	3.9	3.6	4.7	4.9	3.6	3.4	3.8	4.3	5.1	5.4	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	22	22.5	23.4	24.5	25	25.5	29	28	25	24	25
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.0000022 *	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.44 *	0.45 *	0.36 *	0.31	0.31	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.46	7.53	7.85	7.41	7.47	7.54	7.56	7.6	7.5	7.42	7.35	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.48	0.45	0.48	0.45	0.5	0.54	0.56	0.48	0.46	0.41	0.45	0.47

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○井口給水区域
(受水)井口低区水系

宮後地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.11 *	—	—	0.05	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0048	—	—	0.0226 *	—	—	0.0111 *	—	—	0.0047	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0032	—	—	0.002	—	—	0.0026	—	—
ジブクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0009	—	—	0.0003	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0088	—	—	0.0269 *	—	—	0.0153 *	—	—	0.008	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0135 *	—	—	0.0066 *	—	—	0.0043 *	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0031 *	—	—	0.004 *	—	—	0.0036 *	—	—	0.0026	—	—
ブロホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	3.8	3.6	4.7	4.8	3.7	3.4	3.7	4.4	5.1	5.3	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	23	22.5	23	23.5	24.5	26	28.5	28.5	24.5	24.5	25
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	50.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.0000026 *	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.0000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.44 *	0.44 *	0.35 *	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.47	7.53	7.58	7.41	7.47	7.55	7.57	7.58	7.51	7.38	7.33	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.4	0.41	0.38	0.46	0.43	0.52	0.43	0.4	0.32	0.37	0.36

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○井口給水区域
(受水)大野水系

井口持掛谷地区 赤祖父レイクサイド(浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個／ml	1											
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.11 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0051	—	—	0.0225 *	—	—	0.0108 *	—	—	0.005	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0044 *	—	—	0.0022	—	—	0.0026	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0009	—	—	0.0003	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0089	—	—	0.0267 *	—	—	0.0149 *	—	—	0.0084	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0134 *	—	—	0.0061 *	—	—	0.0041 *	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.0038 *	—	—	0.0034 *	—	—	0.0027	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	3.8	3.6	4.8	4.6	3.7	3.5	3.7	4.4	5.2	5.2	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	22.5	23	23.2	24.5	25	25.5	29	28	25	24.5	25
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	53 *	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.0000028 *	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.43 *	0.4 *	0.35 *	0.3	0.31	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.51	7.6	7.66	7.51	7.56	7.66	7.65	7.67	7.55	7.45	7.38	7.38
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.47	0.43	0.32	0.39	0.4	0.48	0.44	0.39	0.37	0.41	0.43

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水)東部高区水系

上見地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個／ml	1											
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.09 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0056	—	—	0.017 *	—	—	0.014 *	—	—	0.0049	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0039 *	—	—	0.0026	—	—	0.0019	—	—	0.002	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0008	—	—	0.0008	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0089	—	—	0.022 *	—	—	0.0188 *	—	—	0.0084	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0038 *	—	—	0.0097 *	—	—	0.0066 *	—	—	0.0036 *	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0026	—	—	0.0044 *	—	—	0.004 *	—	—	0.0027	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.06 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.03 未満	0.06 *	0.03	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	4.2	3.5	4.8	3.7	3.6	3.7	3.3	4.4	5.6	5.2	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	26	23.5	25	26	25	28	28	28	31.5 *	25.5	26
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	53.5 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000013	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3	0.3	0.32	0.38 *	0.36 *	0.33	0.33	0.31	0.3	0.3	0.32
pH値	5.8以上8.6以下	7.66	7.71	7.82	7.74	7.74	7.68	8.59	8.52	8.15	8.01	7.8	7.76
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.39	0.49	0.44	0.38	0.42	0.53	0.31	0.28	0.31	0.37	0.33	0.38

＜備考＞

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水)桜ヶ池水系

野口地内 公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml		1										
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.07 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0075 *	—	—	0.0222 *	—	—	0.0119 *	—	—	0.0046	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0045 *	—	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.0025	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0007	—	—	0.0009	—	—	0.0007	—	—	0.0008	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0113 *	—	—	0.0285 *	—	—	0.0163 *	—	—	0.0079	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0044 *	—	—	0.0109 *	—	—	0.0069 *	—	—	0.0037 *	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0031 *	—	—	0.0054 *	—	—	0.0037 *	—	—	0.0026	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.06 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	4.3	3.6	3.8	3.8	3.7	3.7	3.4	4.4	5.5	5.1	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	25	25	23.5	25	26.9	26.5	27	27	29	30.5 *	25	25
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	51 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000013	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.36 *	0.36 *	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.72	7.99	8.19	8	8.19	8	8.01	7.81	7.74	7.62	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.46	0.39	0.24	0.28	0.32	0.37	0.4	0.36	0.34	0.35	0.41

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水)西部低区水系

信末地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個／ml	1			1								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.08 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0054	—	—	0.0185 *	—	—	0.0107 *	—	—	0.0043	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0039 *	—	—	0.0028	—	—	0.0018	—	—	0.0022	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0007	—	—	0.0007	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0086	—	—	0.0238 *	—	—	0.0148 *	—	—	0.0075	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0037 *	—	—	0.0097 *	—	—	0.0064 *	—	—	0.0034	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0026	—	—	0.0047 *	—	—	0.0035 *	—	—	0.0025	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	4.2	3.5	4.8	3.7	3.6	3.7	3.4	4.4	5.7	5.1	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	25	25	23	24.5	25.5	25	28	27	29	30	24.5	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	53.5 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000013	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.35 *	0.35 *	0.31	0.32	0.34	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.55	7.64	7.55	7.61	7.59	7.62	7.7	7.53	7.58	7.42	7.44
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.45	0.55	0.57	0.34	0.48	0.47	0.5	0.49	0.45	0.41	0.42	0.44

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水) 泉沢水系

長楽寺地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml				1								
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.08 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0056	—	—	0.0177 *	—	—	0.0092 *	—	—	0.0036	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0034	—	—	0.0024	—	—	0.0018	—	—	0.0022	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0087	—	—	0.0227 *	—	—	0.013 *	—	—	0.0065	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0036 *	—	—	0.0095 *	—	—	0.006 *	—	—	0.0031	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0026	—	—	0.0044 *	—	—	0.0032 *	—	—	0.0022	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.06 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	4.2	3.5	4.9	3.7	3.6	3.8	3.6	4.3	5.7	5.2	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	25	22.5	24	25.3	24	26	27	28.5	29.5	24.5	26
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	56.5 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000015 *	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.31	0.35 *	0.34	0.3	0.31	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.47	7.52	7.6	7.47	7.55	7.54	7.58	7.63	7.51	7.55	7.4	7.41
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.43	0.46	0.55	0.38	0.47	0.52	0.53	0.53	0.42	0.35	0.46	0.45

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水) 東部低区水系

次郎丸地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.08 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0064 *	—	—	0.0184 *	—	—	0.0108 *	—	—	0.0043	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.004 *	—	—	0.0022	—	—	0.0015	—	—	0.0023	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0007	—	—	0.0007	—	—	0.0007	—	—	0.0007	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0098	—	—	0.0236 *	—	—	0.015 *	—	—	0.0075	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0039 *	—	—	0.0099 *	—	—	0.0064 *	—	—	0.0035 *	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0028	—	—	0.0045 *	—	—	0.0035 *	—	—	0.0024	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.6	4.3	3.5	4.3	3.7	3.6	3.7	3.3	4.4	5.6	5.1	6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	25	24	24.5	26.1	26	27	27	28.5	30	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	53 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000013	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.34	0.34	0.31	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.57	7.64	7.75	7.78	7.77	7.78	7.71	7.77	7.6	7.66	7.48	7.47
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.39	0.43	0.44	0.22	0.28	0.46	0.42	0.47	0.42	0.36	0.36	0.44

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○城端給水区域
(受水)東西原水系

東西原地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個／ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.08 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.006	—	—	0.0178 *	—	—	0.0095 *	—	—	0.0059	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.004 *	—	—	0.0018	—	—	0.002 未満	—	—	0.0016	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0006	—	—	0.0008	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0093	—	—	0.0231 *	—	—	0.0133 *	—	—	0.0095	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0043 *	—	—	0.0113 *	—	—	0.0069 *	—	—	0.0045 *	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0026	—	—	0.0046 *	—	—	0.0032 *	—	—	0.0028	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03	0.03	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6	4.4	3.6	3.8	3.8	3.7	3.7	3.3	4.2	5.4	4.9	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	25	24.5	24.5	24	26.3	25	27	26.5	29.5	30	26	26.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	55.5 *	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000012	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.34	0.35 *	0.3	0.3	0.31	0.3	0.3 未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.67	7.74	7.85	7.9	7.85	7.91	7.82	7.84	7.85	7.88	7.7	7.68
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.33	0.43	0.42	0.3	0.27	0.33	0.38	0.39	0.25	0.31	0.3	0.32

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
(受水)大西水系

吉江交流センター

(浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
シクロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ペ'ンセン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.07 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0041	—	—	0.0109 *	—	—	0.0106 *	—	—	0.0044	—	—
シクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0029	—	—	0.002	—	—	0.0021	—	—	0.002	—	—
ジブロモクロメタン	0.1mg/l以下	0.0009	—	—	0.0008	—	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0078	—	—	0.0156 *	—	—	0.0142 *	—	—	0.0073	—	—
トリクロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0026	—	—	0.0046 *	—	—	0.0062 *	—	—	0.0032	—	—
ブロモシクロメタン	0.03mg/l以下	0.0028	—	—	0.0039 *	—	—	0.0031 *	—	—	0.0023	—	—
ブロホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	4	3.6	3.7	3.9	3.8	3.4	3.3	3.7	5.1	5.4	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	26	24.5	23	23	25.5	26	24.1	25.5	26.5	25	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	41	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—
ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0000009	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.36 *	0.4 *	0.33	0.33	0.34	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.52	7.56	7.59	7.59	7.59	7.61	7.59	7.62	7.53	7.49	7.5	7.57
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44	0.51	0.36	0.29	0.35	0.44	0.47	0.44	0.42	0.32	0.35	0.41

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
(受水)吉見水系

太美山交流センター (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml					2							
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.005	—	—	0.0137 *	—	—	0.0127 *	—	—	0.0055	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0035 *	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.0024	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0011	—	—	0.001	—	—	0.0007	—	—	0.0008	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0094	—	—	0.019 *	—	—	0.017 *	—	—	0.0092	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0036 *	—	—	0.0061 *	—	—	0.0076 *	—	—	0.0046 *	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0033 *	—	—	0.0043 *	—	—	0.0036 *	—	—	0.0029	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	4.2	3.7	3.7	3.9	3.8	3.5	3.4	3.8	5.3	5.3	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	26	24.5	23	23	26	26.5	24	26.5	29.5	28	24.5	25
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	41.5	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0000008	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.36 *	0.35 *	0.31	0.3	0.32	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.58	7.64	7.73	7.71	7.75	7.73	7.73	7.74	7.65	7.59	7.54	7.63
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.39	0.46	0.36	0.38	0.28	0.42	0.39	0.38	0.35	0.39	0.43	0.42

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
(受水)樋瀬戸水系

チューモク株式会社立野原工場 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0051	—	—	0.0144 *	—	—	0.0153 *	—	—	0.0068 *	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0035 *	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0011	—	—	0.0011	—	—	0.0008	—	—	0.001	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0095	—	—	0.0202 *	—	—	0.0202 *	—	—	0.0112 *	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0036 *	—	—	0.0054 *	—	—	0.0077 *	—	—	0.0048 *	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0033 *	—	—	0.0046 *	—	—	0.0041 *	—	—	0.0034 *	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.04 *	0.05 *	0.07 *	0.09 *	0.1 *	0.07 *	0.06 *	0.05 *	0.08 *	0.07 *	0.05 *	0.04 *
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	4.4	3.8	3.7	4.1	4.2	3.6	3.5	3.7	5.5	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	26	24	22.5	23	25	26	24.2	27	28.5	29	25	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	42	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.55	7.7	7.79	7.76	7.97	8.11	7.96	7.98	7.91	7.73	7.59	7.65
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.8 *	0.9 *	1.3 *	2 *	0.9 *	0.8 *	0.6 *	0.9 *	0.8 *	0.5 未満	0.6 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.35	0.26	0.21	0.12	0.12	0.2	0.23	0.15	0.27	0.32	0.34

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
(受水)小山水系

石黒交流センター

(浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml								1				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.07 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0041	—	—	0.0101 *	—	—	0.0099 *	—	—	0.0043	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0029	—	—	0.0024	—	—	0.0022	—	—	0.002	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	—	—	0.0008	—	—	0.0004	—	—	0.0006	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0079	—	—	0.0144 *	—	—	0.0132 *	—	—	0.0072	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0027	—	—	0.005 *	—	—	0.0069 *	—	—	0.0034	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0028	—	—	0.0036 *	—	—	0.0029	—	—	0.0023	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6	3.9	3.5	3.7	3.8	3.8	3.4	3.3	3.6	5.1	5.3	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	26	24	23	23	25.5	24	24.1	27	27.5	25	22	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	40.5	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3	0.3 未満	0.3	0.3	0.37 *	0.39 *	0.32	0.32	0.32	0.3	0.3	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.54	7.61	7.54	7.59	7.63	7.56	7.64	7.57	7.52	7.5	7.55
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.47	0.45	0.43	0.15	0.51	0.55	0.56	0.54	0.47	0.43	0.44	0.46

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
(受水)館水系

館地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0044	—	—	0.0128 *	—	—	0.0134 *	—	—	0.0053	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.0027	—	—	0.0026	—	—	0.0022	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	—	—	0.0009	—	—	0.0006	—	—	0.0008	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0084	—	—	0.0178 *	—	—	0.0177 *	—	—	0.0088	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.0058 *	—	—	0.0082 *	—	—	0.0043 *	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.0041 *	—	—	0.0038 *	—	—	0.0027	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6.2	4	3.6	3.7	3.8	3.8	3.4	3.4	3.8	5.3	5.4	5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	25.5	25	23.5	23	25.5	24.5	25.5	27	29	26.5	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	54 *	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000002 *	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.35 *	0.35 *	0.31	0.31	0.32	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.54	7.57	7.67	7.62	7.68	7.67	7.62	7.7	7.62	7.6	7.53	7.61
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.47	0.52	0.41	0.42	0.39	0.46	0.5	0.45	0.39	0.43	0.46	0.47

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
糸谷水系

西太美交流センター (浄水)

糸谷水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml				1									
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0005	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0007	—	—	0.0038	—	—	0.0004	—	—	0.0009	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0015	—	—	0.006	—	—	0.001 未満	—	—	0.0018	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0002	—	—	0.0017	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0006	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0006	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *	0.05 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	5.8	5.8	5.7	5.8	5.9	5.8	5.5	5.8	6	5.8	5.7	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	22	23	23	23.1	23.5	22.5	22.5	22.5	23	20	22.5	22	15.7
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	77.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	83 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジオキシベンゼン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.89	8.02	8.08	7.97	7.94	7.86	7.88	8.02	7.91	7.78	7.94	7.93	7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1 未満	0.7 *	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.42	0.48	0.38	0.55	0.48	0.51	0.48	0.47	0.38	0.4	0.4	0.48	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
アローザ水系

イオックスアローザスキーセンター (浄水)

アローザ水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml													
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0004	—	—	0.0007	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.0011	—	—	0.0014	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0004	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	8
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	6.4	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.1	6.3	6.3	6.1	6	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	18	18	18	17.7	17.5	18	18	17	17.5	18	20	19.5	16.7
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	95 *	—	—	—	—	—	—	—	—	80.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.42	7.44	7.38	7.37	7.39	7.35	7.36	7.44	7.33	7.44	7.47	7.58	7.17
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.46	0.44	0.42	0.78	0.52	0.46	0.43	0.37	0.38	0.4	0.46	0.51	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域

小又水系

小又浄水場

(浄水)

小又水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml						1							28
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	0.001
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	0.46
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.1 *	—	—	0.18 *	—	—	0.16 *	—	—	0.06	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.001	—	—	0.0031	—	—	0.0008	—	—	0.0003	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0039	—	—	0.0055	—	—	0.0044	—	—	0.0023	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0088	—	—	0.015 *	—	—	0.0098	—	—	0.0053	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0023	—	—	0.0051 *	—	—	0.0023	—	—	0.0009	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0015	—	—	0.0014	—	—	0.0023	—	—	0.0018	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 *
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	13.3	—	—	—	—	—	—	—	13.2
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	15.9	14.9	14.1	13.4	13.4	12.5	12.4	12	12.1	18	17.9	17	12.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	47 *	47 *	46 *	45 *	45.9 *	45 *	48.5 *	46.5 *	49 *	48 *	50.5 *	47.5 *	45.9 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	121 *	—	—	—	—	—	—	—	124 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.37 *	0.34	0.3	0.3 未満	0.31	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.08	7.1	7.1	7.2	7.16	7.12	7.15	7.22	7.1	7.03	7.13	7.15	6.78
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.51	0.54	0.37	0.7	0.25	0.19	0.28	0.25	0.52	0.3	0.25	0.37	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域

湯谷水系		湯谷地内 民家 (浄水)										湯谷水源		
項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml			1										5
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	0.001
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.63	—	—	—	—	—	—	—	0.63
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.16 *	—	—	0.22 *	—	—	0.32 *	—	—	0.37 *	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブトロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0023	—	—	0.0035	—	—	0.0018	—	—	0.002	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0052	—	—	0.0086	—	—	0.0046	—	—	0.0038	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブトロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0009	—	—	0.0011	—	—	0.0005	—	—	0.0008	—	—
ブトロホルム	0.09mg/l以下	—	0.0018	—	—	0.0038	—	—	0.0023	—	—	0.001	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	10.1	—	—	—	—	—	—	—	9.9
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	9.6	9.7	9.7	9.4	9.9	9.4	9.5	9.7	9.1	10.2	9.8	10.1	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	75 *	76 *	75 *	76.5 *	77.1 *	78 *	87 *	76.5 *	76 *	72.5 *	73.5 *	73.5 *	76.6 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	174.5 *	—	—	—	—	—	—	—	161 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.7	7.75	7.79	7.71	7.54	7.77	7.78	7.63	7.49	7.6	7.71	7.66
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44	0.44	0.45	0.37	0.26	0.29	0.11	0.35	0.15	0.36	0.15	0.34	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域

砂子谷水系

南蟹交流センター

(浄水)

砂小谷水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml													
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.06 未満
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.11 *	—	—	0.08 *	—	—	0.08 *	—	—	0.07 *	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0006 未満	—	—	0.0007 未満	—	—	0.0006 未満	—	—	0.0004 未満	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0012 未満	—	—	0.0017 未満	—	—	0.0014 未満	—	—	0.001 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0003 未満	—	—	0.0006 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0004 未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.05 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.05 *	0.08 *	0.05 *	0.04 *	0.06 *	0.91 ***
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—	—	—	—	9.1
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.024 *
塩化物イオン	200mg/l以下	9.9	10.1	10	9.8	10.3	9.6	9.7	9.9	9.5	10.3	9.9	9.7	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	13	11.5	13	12.5	12.1	18	14	12.5	12	12	12	12	11.8
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	166.5 *	—	—	—	—	—	—	—	167 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.14	6.11	6.27	6.26	6.22	6.3	6.28	6.13	6.14	6.04	6.12	6.43	6.12
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	1.3 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 *
濁 度	2度以下	1.2 *	0.4 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1	0.1
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.21	0.73	1.13	0.46	0.49	0.15	0.56	0.48	0.44	0.4	0.36	0.41	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
人母水系

項 目 名	基準値	人母公民館 (浄水)												人母水源
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml			2										2
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.003 *	—	—	0.003 *	—	—	0.003 *	—	0.003 *
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	1.53 *	—	—	—	—	—	—	—	1.47 *
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.11 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.0003	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.06 *
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	10.3	—	—	—	—	—	—	—	10.5
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	9.7	10	10	9.9	10.2	9.7	9.6	9.8	9.5	10.1	9.8	9.5	9.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32 *	33 *	34 *	34 *	34.5 *	35 *	35 *	36.5 *	37 *	33 *	34 *	33 *	33.1 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	99 *	—	—	—	—	—	—	—	100.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.56	6.5	6.54	6.53	6.59	6.53	6.56	6.54	6.47	6.46	6.49	6.58	6.43
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.32	0.27	0.27	0.15	0.12	0.16	0.11	0.2	0.13	0.16	0.15	0.21	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域

蔵原水系

蔵原公民館

(浄水)

蔵原水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	蔵原水源 原水
一般細菌	100個／ml			13			1							
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	0.14 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.14 *
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.08 *	—	—	0.5 **	—	—	0.38 *	—	—	0.13 *	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0008	—	—	0.0017	—	—	0.0014	—	—	0.0013	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.002	—	—	0.0032	—	—	0.0028	—	—	0.0019	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0057	—	—	0.0086	—	—	0.0072	—	—	0.0054	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0011	—	—	0.0025	—	—	0.0021	—	—	0.0017	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0018	—	—	0.0011	—	—	0.0009	—	—	0.0005	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	29.6 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4 *
マンガン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 *
塩化物イオン	200mg/l以下	11.1	11	11	11.5	12.4	11.7	11.6	11.7	11.1	12.1	11.9	11.2	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38 *	38.2 *	38 *	37.5 *	38 *	38.5 *	38 *	37.5 *	38 *	37.5 *	38 *	38 *	37.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	176 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	187.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジオクシン	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	8.28	8.23	8.13	8.17	8.02	7.97	8.07	8.21	7.93	8.15	7.99	8.18	8.23
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.38	0.1	0.12	0.7	1.25	0.85	0.66	0.94	0.68	0.94	0.85	0.83	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
土山水系

(株)土山建設

(浄水)

土山水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 *
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.42
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.08 *	—	—	0.11 *	—	—	0.1 *	—	—	0.08 *	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0028	—	—	0.0006	—	—	0.0002	—	—	0.0004	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0081	—	—	0.0054	—	—	0.0043	—	—	0.0051	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0191 *	—	—	0.0113 *	—	—	0.009	—	—	0.0105	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0062 *	—	—	0.0022	—	—	0.0013	—	—	0.0021	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.0021	—	—	0.0031	—	—	0.0032	—	—	0.0028	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4
マンガン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	10.6	10.6	11	10.7	10.6	10.4	10.4	10.6	9.8	10.8	10.7	10.3	10.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	106 *	104.2 *	105 *	104 *	104 *	118 *	105.5 *	105.5 *	102 *	100 *	100 *	101.5 *	103 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	187.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	192.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.38 *	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.31	0.3 未満	0.3 未満	0.47 *	0.31	0.3	0.3	0.4 *
pH値	5.8以上8.6以下	7.65	7.66	7.67	7.65	7.7	7.66	7.63	7.65	7.61	7.68	7.71	7.75	7.56
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.6 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	1.1 *	0.7 *	0.5 未満	0.5 未満	1.2 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.53	0.36	0.67	0.6	0.3	0.41	0.5	0.43	0.17	0.26	0.3	0.36	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
三軒茶屋水系

三軒茶屋地内 民家 (浄水)

三軒茶屋水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml			1										26
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.29 *	—	—	0.35 *	—	—	0.31 *	—	—	0.28 *	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0005	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0016	—	—	0.0023	—	—	0.0017	—	—	0.001	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0035	—	—	0.0055	—	—	0.0039	—	—	0.0021	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0008	—	—	0.0008	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0007	—	—	0.0019	—	—	0.0014	—	—	0.0006	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1
マンガン	0.05mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	12.8	12.7	12.9	12.7	13.1	12.6	12.6	12.7	12	14.3	13.5	13	12.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	35.5 *	36.5 *	37 *	36.5 *	36 *	37 *	37 *	37.5 *	37.5 *	35 *	36.5 *	35.5 *	36 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	126 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.87	6.78	6.85	6.86	6.73	6.75	6.85	6.99	7.02	6.7	6.84	6.86	6.68
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.5 *	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.82	0.65	0.79	0.47	0.29	0.3	0.25	0.41	0.51	0.46	0.47	0.57	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福光給水区域
小山水系(旧福光簡易水道)

小山公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml				2									4
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 *
六価クロム	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0003	—	—	0.002	—	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.0044	—	—	0.0012	—	—	0.0013	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0006	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0004	—	—	0.0017	—	—	0.0007	—	—	0.0005	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	7	6.9	6.8	6.5	6.6	6.8	6.7	6.4	6.6	6.9	6.8	6.8	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	18	17	17	17.5	18	19.5	17.5	17.5	18	17.5	17.5	18	17.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	79 *	—	—	—	—	—	—	—	—	58 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.69	7.67	7.63	7.54	7.54	7.55	7.61	7.69	7.58	7.64	7.67	7.72	7.43
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素		0.29	0.27	0.27	0.24	0.27	0.32	0.24	0.33	0.31	0.33	0.28	0.43	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福野給水区域
(受水)森清水系

上川崎地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.07 *	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0073 *	—	—	0.0238 *	—	—	0.0118 *	—	—	0.0043	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0045 *	—	—	0.0022	—	—	0.002	—	—	0.0022	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0007	—	—	0.0008	—	—	0.0007	—	—	0.0007	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.011 *	—	—	0.0302 *	—	—	0.0162 *	—	—	0.0075	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.0043 *	—	—	0.0112 *	—	—	0.007 *	—	—	0.0033	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	0.003	—	—	0.0057 *	—	—	0.0037 *	—	—	0.0025	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.05 *	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	5.7	4.3	3.6	4.8	3.7	3.8	3.4	3.3	4	5.7	5.2	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	24	24.5	22.5	23	25.9	25	26	26.5	28	30	24	25.5
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	46	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.0000012	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.41 *	0.35 *	0.37 *	0.3	0.3	0.32	0.3	0.3	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.53	7.55	7.67	7.53	7.76	7.73	7.68	7.71	7.63	7.58	7.4	7.61
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.39	0.44	0.37	0.19	0.22	0.36	0.42	0.4	0.39	0.33	0.34	0.36

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○福野給水区域
高堀水系

高堀公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml	1												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	1.6 *	—	—	—	—	—	—	—	1.76 *
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	0.05 未満	—	—	0.05	—	—	0.06	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブクロモクロメタン	0.1mg/l以下	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.06 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—	—	—	6.5
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	6.5	6.9	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.7	6.7	6.7	6.6	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	54 *	55.5 *	56 *	55.5 *	55.9 *	54 *	54.5 *	54 *	54.5 *	55.5 *	55 *	56 *	57.3 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	106.5 *	—	—	—	—	—	—	—	120 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.32	6.31	6.36	6.33	6.27	6.27	6.26	6.3	6.26	6.36	6.23	6.35	6.33
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.86	0.43	0.53	0.39	0.31	0.43	0.34	0.36	0.37	0.34	0.35	0.35	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域
下梨水系

下梨地内 平保健センター (浄水)

梨谷水源
(梨谷第4水源)

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml				1									
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.18
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.09 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0017	—	—	0.0021	—	—	0.0012	—	—	0.001	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0036	—	—	0.0044	—	—	0.0022	—	—	0.0019	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0006	—	—	0.001	—	—	0.0005	—	—	0.0004	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0013	—	—	0.0009	—	—	0.0005	—	—	0.0005	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	28.4 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.2 *
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4	3.8	3.7	3.7	4	3.7	3.7	3.4	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	14	10	7.9	9	13	11	8.5	9	9	9	7.5	11	10.9
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	99.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.64	7.86	8.15	7.72	7.56	7.67	7.86	7.8	7.66	7.72	7.68	7.63	9.46
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.1	0.11	0.11	0.15	0.11	0.18	0.12	0.15	0.12	0.14	0.16	0.14	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域
梨谷水系

梨谷地内 ロッジシマヤ (浄水)

梨谷水源
(梨谷第5水源)

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml													520
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	1.27 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.06 *
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
シクロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0003 未満	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0012 未満	—	—	0.0014 未満	—	—	0.0031 未満	—	—	0.0009 未満	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0027 未満	—	—	0.0032 未満	—	—	0.0067 未満	—	—	0.0021 未満	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0006 未満	—	—	0.0006 未満	—	—	0.0016 未満	—	—	0.0004 未満	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0006 未満	—	—	0.0009 未満	—	—	0.0015 未満	—	—	0.0007 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.1 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.5 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9 未満
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4.3	4.2	3.9	3.5	3.5	3.1	3.2	3	3.2	3.1	3.1	3.3	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	66.5 *	63 *	66 *	68 *	67 *	64 *	63 *	64 *	67 *	64 *	63 *	63 *	61.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	103 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.32	7.23	7.28	7.17	7.25	7.2	7.26	7.34	7.31	7.51	7.46	7.5	7.16
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.24	0.18	0.55	0.12	0.37	0.46	0.36	0.34	0.25	0.32	0.33	0.33	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

小来栖水系

小来栖処理場

(浄水)

梨谷水源

(梨谷第1水源)

梨谷水源

(梨谷第6水源)

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水 2	原水 8
一般細菌	100個/ml								1						
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	1.1 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.89	0.98
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0008	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0016	—	—	0.0034	—	—	0.0008	—	—	0.0012	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0035	—	—	0.0076	—	—	0.0019	—	—	0.0026	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0007	—	—	0.002	—	—	0.0004	—	—	0.0004	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.0014	—	—	0.0007	—	—	0.0011	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.07 *	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.04 *	0.13 *	0.07 *	0.06 *	0.08 *	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.6
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4.7	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	3.1	2.9	3	3	3.1	3.3	10.2	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	48.5 *	47.5 *	48.5 *	47 *	44.5 *	44 *	44 *	44.5 *	38 *	40.5 *	40 *	39.5 *	56.2 *	38.5 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	79 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.5 *	74 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.33	7.47	7.46	7.42	7.44	7.39	7.31	7.39	7.12	7.28	7.24	7.22	7.13	6.92
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.2	0.1	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.16	0.19	0.13	0.18	0.15	0.31	0.25	0.28	0.26	0.18	0.33	0.2		

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

田向水系

田向地内 五箇山荘

(浄水)

田向水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	1												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ペ'ンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0007	—	—	0.0024	—	—	0.0008	—	—	0.0007	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0015	—	—	0.0056	—	—	0.0017	—	—	0.0017	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0003	—	—	0.0012	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0016	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.7	3.5	3.3	3.4	3.4	3.5	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38 *	42 *	39.3 *	36.5 *	40 *	40.5 *	41.5 *	39.5 *	37.5 *	38 *	39 *	37 *	37.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	67.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.56	7.58	7.58	7.46	7.48	7.45	7.47	7.52	7.45	7.53	7.44	7.53	7.38
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.32	0.29	0.21	0.17	0.33	0.35	0.22	0.28	0.16	0.17	0.18	0.14	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域
上梨水系

上梨地内 公衆便所 (浄水)

上梨水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	2												1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.22
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0006	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0016	—	—	0.001	—	—	0.0006	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0012	—	—	0.0038	—	—	0.0025	—	—	0.0012	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0012	—	—	0.0008	—	—	0.0003	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.5	3.3	3.2	3	3	2.8	3.1	2.9	3.1	3	3	3.2	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	34.5 *	38 *	40.8 *	39.5 *	41 *	39.5 *	40.5 *	42 *	39.5 *	40.5 *	42 *	42.5 *	41.6 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	63.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.54	7.74	7.61	7.44	7.44	7.42	7.62	7.69	7.58	7.67	7.6	7.64	7.35
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2 *	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1	0.6 *	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.22	0.17	0.27	0.16	0.11	0.43	0.31	0.22	0.39	0.11	0.17	0.12	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

下水水系

東中江地内 道の駅たいら (浄水)

下水水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	2												2
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.31	—	—	—	—	—	—	0.08
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.07 *	—	—	0.12 *	—	—	0.14 *	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0012	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0018	—	—	0.0034	—	—	0.002	—	—	0.0014	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0043	—	—	0.0083	—	—	0.0047	—	—	0.0031	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.0024	—	—	0.0013	—	—	0.0008	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.0013	—	—	0.0008	—	—	0.0006	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.03 *	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	4.1
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	4.1	4.2	4.2	5.1	4.8	4.1	3.9	4.8	5	4.7	5.9	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	37.5 *	45.5 *	46 *	48 *	47 *	46.5 *	45 *	46 *	45 *	44 *	43.5 *	41 *	47.5 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	84 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.78	7.92	7.97	7.87	7.78	7.71	7.8	7.87	7.8	7.77	7.71	7.7	7.61
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.8	0.1～1.0mg/l	0.24	0.2	0.29	0.34	0.34	0.28	0.18	0.25	0.25	0.33	0.34	0.35	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

筆渡水系	筆渡泉荘(公民館)				(浄水)									筆渡水源
	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml													13
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	0.001
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	0.24
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.11 *	—	—	0.06	—	—	0.06	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0005	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0014	—	—	0.0022	—	—	0.0014	—	—	0.0012	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0034	—	—	0.005	—	—	0.0034	—	—	0.0027	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0012	—	—	0.0007	—	—	0.0005	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0014	—	—	0.0011	—	—	0.0008	—	—	0.0008	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	3.6
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4.5	3.9	3.8	3.9	3.8	3.7	3.9	3.5	3.7	3.6	3.6	3.8	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	33.5 *	50.5 *	56 *	53 *	47 *	48.5 *	53 *	54 *	52 *	38.5 *	49.5 *	44.5 *	49.6 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	45	—	—	—	—	—	—	74.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.41	7.56	7.72	7.43	7.44	7.26	7.64	7.68	7.5	7.65	7.64	7.62	7.35
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3 *	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.14	0.13	0.24	0.43	0.48	0.36	0.4	0.18	0.11	0.21	0.2	0.18	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域
高草嶺・大崩島水系

榑中村組事務所

(浄水)

高草嶺水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	1				1			1					730
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—	—	—	0.16
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
シクロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0006	—	—	0.0007	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0014	—	—	0.0017	—	—	0.0007 未満	—	—	0.001 未満	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0006	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—	3.5
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.3	3.4	3.3	3.1	3.2	3.2	3.3	3	3.4	3.2	3.1	3.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	42 *	43 *	43.5 *	43 *	43 *	42.6 *	42.5 *	42 *	42 *	41.5 *	41.5 *	42.5 *	41.9 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	43	—	—	—	—	—	—	60.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	8.19	8.32	8.39	8.24	7.98	8.06	8.2	8.25	8.08	8.16	8.03	8.02	8.06
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.11	0.14	0.15	0.2	0.3	0.38	0.23	0.19	0.19	0.14	0.12	0.15	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

杉尾水系

杉尾地内 旧杉尾公民館

(浄水)

杉尾水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml	2						94						570
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.29
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.55 *	—	—	—	—	—	—	0.6 **
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサ	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ビス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.12 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブクロモクロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0012	—	—	0.0005 未満	—	—	0.0005 未満	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	3.2
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4.1	4.1	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	3.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	38 *	36.5 *	37.5 *	38.5 *	41 *	40.7 *	40 *	39 *	40.5 *	41 *	41 *	40 *	39.8 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	65 *	—	—	—	—	—	—	56.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	8.24	8.43	8.42	8.18	8.07	8.07	8.12	8.27	8.17	8.22	8.14	8.21	8.18
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.13	0.11	0.17	0.14	0.14	0.26	0.13	0.25	0.1	0.16	0.11	0.1	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○平地域給水区域

祖山水系

祖山地内 (株岡部事務所)

(浄水)

祖山水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	2				3	1							30
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—	0.22
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	0.06
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
シクロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.2 *	—	—	0.35 *	—	—	0.1 *	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.003	—	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.0016	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0015	—	—	0.0026	—	—	0.0012	—	—	0.0002 未満	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0035	—	—	0.0091	—	—	0.0028	—	—	0.001 未満	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.0017	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0009	—	—	0.0031 *	—	—	0.0007	—	—	0.0002 未満	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0006	—	—	0.0004	—	—	0.0005	—	—	0.0002 未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	3.6
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9	5	4.9	4.4	4.3	5.2	4.7	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	32 *	36 *	37 *	37 *	37.5 *	35.4 *	38 *	38 *	37.5 *	35.5 *	35.5 *	34.5 *	35.7 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	64 *	—	—	—	—	—	—	49
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.88	8.09	7.91	7.7	7.6	7.81	7.81	7.91	7.76	7.84	7.6	7.91	7.71
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.44	0.54	0.46	0.11	0.13	1.7	0.5	0.63	0.32	0.3	0.11	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

小瀬地内 民家 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml					67				7		2	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.32 *	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0004	—	—	0.0002	—	—	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0023	—	—	0.0023	—	—	0.0013	—	—	0.0014
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0051	—	—	0.005	—	—	0.0029	—	—	0.0029
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.0005	—	—	0.0005
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0013	—	—	0.0012	—	—	0.0008	—	—	0.0008
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	3	3	2.8	2.9	3	3.2	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	94 *	89 *	90 *	92 *	94.5 *	92.2 *	93 *	92 *	93 *	93.5 *	94 *	98 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	149.5 *	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジオクサミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.88	7.87	7.87	7.84	7.82	7.73	7.73	7.74	7.94	7.9	7.86	7.95
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.23	0.14	0.18	0.14	0.13	0.12	0.1	0.14	0.16	0.23	0.2	0.26

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

漆谷地内 除雪機械格納庫 (浄水)

旧打越水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml													3
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.006 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 *
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.31 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.31 *
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0003	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0014	—	—	0.0018	—	—	0.0009	—	—	0.0014	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.0018	—	—	0.0029	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0007	—	—	0.0011	—	—	0.0004	—	—	0.0007	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—	—	0.0005	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.2	3	2.9	3	3	2.9	3.1	2.9	2.9	2.9	3.1	2.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	97 *	89 *	89.7 *	92 *	95.5 *	93.5 *	93 *	94 *	93 *	94 *	93.5 *	99.5 *	93.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	139 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	154 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.83	7.8	7.82	7.74	7.72	7.7	7.77	7.81	7.92	7.97	7.91	7.94	7.72
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	油様臭
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.6 *	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.13	0.4	0.32	0.38	0.5	0.6	0.52	0.43	0.26	0.47	0.42	0.43	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

成出地内 関西電力成出事務所 (浄水)

新打越水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml													450
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.006 *	—	—	—	—	—	—	0.006 *
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.19 *	—	—	—	—	—	—	0.19 *
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0022	—	—	0.0018	—	—	0.0008	—	—	0.0003	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.0017	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0018	—	—	0.0027	—	—	0.0008	—	—	0.0004	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0063	—	—	0.0078	—	—	0.0025	—	—	0.0013	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0017	—	—	0.0021	—	—	0.0007	—	—	0.0003	—
ブクロホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0011	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	4.8
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	3	3.2	3	3	3	3	2.9	3	3	3	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	80 *	79 *	80 *	82.5 *	83.5 *	82.3 *	83 *	83.5 *	81 *	80 *	80.5 *	79.5 *	82 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	136.5 *	—	—	—	—	—	—	141 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	8.28	8.22	8.27	8.16	8.16	8.15	8.22	8.18	8.24	8.28	8.29	8.31	8.15
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.45	0.31	0.31	0.25	0.13	0.14	0.37	0.28	0.46	0.48	0.5	0.52	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

榑地内 榑公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml	1											
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 *	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.19 *	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0004	—	—	0.0003	—	—	0.0002
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0011	—	—	0.0014	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0009	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	3.2	3.1	3	3.1	2.9	2.7	2.9	3	2.8	3	3.1	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	79.5 *	80 *	82 *	83 *	84 *	81.6 *	83 *	82 *	81.5 *	82 *	80 *	79 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	134 *	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	8.33	8.31	8.34	8.25	8.25	8.24	8.27	8.26	8.29	8.32	8.29	8.37
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3 *	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.56	0.54	0.51	0.75	0.75	0.16	0.56	0.4	0.41	0.51	0.7	0.47

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

新屋地内 上平保育園 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml	1	11	1	18				4				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.31 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0003	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—	—	0.0002
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ジブトロクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0018	—	—	0.0023	—	—	0.0021	—	—	0.0013
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0039	—	—	0.0049	—	—	0.0048	—	—	0.0028
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0007	—	—	0.0011	—	—	0.0008	—	—	0.0005
ブロモホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0011	—	—	0.001	—	—	0.0017	—	—	0.0008
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	3	2.9	3	2.9	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	95 *	89 *	89.5 *	90 *	94.5 *	93.5 *	92 *	92 *	93 *	94 *	93.5 *	97 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	141 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.88	7.88	7.93	7.79	7.75	7.88	7.88	7.87	7.98	8.03	7.97	8.02
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.18	0.2	0.2	0.15	0.1	0.13	0.25	0.18	0.18	0.23	0.22	0.27

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

田下地内 公民館 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	0.33 *	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0008	—	—	0.0006	—	—	0.0003
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0024	—	—	0.0032	—	—	0.0025	—	—	0.0017
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.005	—	—	0.0072	—	—	0.0059	—	—	0.0038
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0011	—	—	0.0019	—	—	0.0015	—	—	0.0008
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0012	—	—	0.0013	—	—	0.0012	—	—	0.001
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.14 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	3	3.2	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	3	2.9	2.9	2.9	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	98 *	89 *	89 *	90 *	92.5 *	93.7 *	92 *	91.5 *	94 *	95 *	93.5 *	98.5 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	149 *	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—
ジオクサミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.31	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.92	7.84	7.9	7.51	7.72	7.73	7.8	7.59	7.84	7.97	7.92	7.99
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	1.2 *	0.1	0.1	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.11	0.22	0.2	0.25	0.31	0.34	0.31	0.14	0.21	0.14	0.23	0.12

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

菅沼地内 展望広場 (浄水)

赤尾第1水源 赤尾第2水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水	原水
一般細菌	100個/ml		4	2							4			940	1300
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.55	0.47
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.31 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.13 *
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0018	—	—	0.0026	—	—	0.0012	—	—	0.0013	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0038	—	—	0.0054	—	—	0.0026	—	—	0.0028	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0007	—	—	0.001	—	—	0.0005	—	—	0.0005	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0012	—	—	0.0015	—	—	0.0007	—	—	0.0009	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.04 *	0.03	0.03	0.03 未満	0.04 *	0.04 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.07 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	9.6
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	3	2.8	2.9	3	3	16	12.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	95 *	89 *	89.2 *	91.5 *	93 *	93 *	92.5 *	93 *	94 *	94 *	93.5 *	99 *	41.2 *	50 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	142 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.5 *	99.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000011 ***	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.38 *
pH値	5.8以上8.6以下	7.95	7.96	8.02	7.96	7.94	7.9	7.93	7.9	7.96	8.01	7.94	7.99	7.27	7.16
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	藻臭	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.9 *	0.9 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.1	0.12	0.2	0.18	0.16	0.18	0.11	0.17	0.21	0.14	0.26	0.17		

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
細島水系

細島地内 (株)羽馬事務所 (浄水)

細島第1水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml										1			9
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.58
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.31 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.001	—	—	0.0016	—	—	0.0007	—	—	0.0009	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.002	—	—	0.0034	—	—	0.0014	—	—	0.0017	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0004	—	—	0.0007	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0005	—	—	0.0007	—	—	0.0004	—	—	0.0006	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.05 *	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3	2.8	3	2.9	3	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	96.5 *	89 *	89.9 *	92 *	96 *	93.5 *	92.5 *	92.5 *	94 *	94 *	93.5 *	97 *	10.3
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	141 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.87	7.85	7.87	7.79	7.77	7.77	7.02	7.02	7.9	7.97	7.9	7.94	6.33
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.19	0.22	0.17	0.23	0.32	0.16	0.27	0.15	0.25	0.25	0.27	0.26	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
皆葎水系

小原地内 公衆便所 (浄水)

皆葎第2水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	1												1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.002 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.78
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.31 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0003	—	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブクロモクロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.002	—	—	0.0024	—	—	0.0009	—	—	0.0009	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0042	—	—	0.0051	—	—	0.0019	—	—	0.0017	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブクロモクロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0008	—	—	0.0011	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—
ブクロホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0012	—	—	0.0011	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	3	2.8	2.9	2.9	3	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	96 *	89 *	89.7 *	91.5 *	97 *	93 *	92.5 *	92.5 *	93 *	93 *	93.5 *	98 *	25.8
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	153 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.95	7.96	8.01	7.95	7.91	7.98	7.93	7.91	7.98	7.95	7.89	7.99	6.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.17	0.14	0.14	0.11	0.23	0.23	0.2	0.2	0.23	0.24	0.29	0.28	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
皆葎水系

猪谷地内 消防屯所 (浄水)

皆葎第4水源

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	1			11									110
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.67
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	0.09 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-シオキサン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	—	—	0.19 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.07 *	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
クロホルム	0.06mg/l以下	—	—	0.0002	—	—	0.0018	—	—	0.0007	—	—	0.0005	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	0.03mg/l以下	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.0009	—	—	0.002	—	—	0.0011	—	—	0.0011	—
臭素酸	0.01mg/l以下	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	—	—	0.002	—	—	0.0066	—	—	0.0031	—	—	0.003	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	—	—	0.0006	—	—	0.0025	—	—	0.0011	—	—	0.0012	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	—	—	0.0003	—	—	0.0003	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.4	3.3	3	2.9	2.9	2.6	3.2	2.6	3	3	3.4	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	28	35.5 *	38.6 *	34.5 *	37 *	37 *	38.5 *	54 *	36 *	51 *	56 *	33 *	38.9 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	71 *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.5 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.44 *	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3
pH値	5.8以上8.6以下	7.58	7.73	7.80	7.56	7.68	7.73	7.75	7.89	7.76	7.73	7.77	7.80	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	2.4 *	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4 *	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.45	0.50	0.38	0.12	0.47	0.63	0.14	0.31	0.34	0.30	0.58	0.50	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○上平給水区域
打越水系

タカンボースキー場 (浄水)

項 目 名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個/ml												
大腸菌	検出されないこと									不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下									0.0003 未満	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下									0.00005 未満	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下									0.003 *	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下									0.002 未満	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下									0.004 未満	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下									0.06	—	—	—
フ ツ 素	0.8mg/l以下									0.34 *	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下									0.1 未満	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下									0.0002 未満	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下									0.005 未満	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下									0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下									0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下									0.0003	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下									0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下									0.0014	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下									0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下									0.0029	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下									0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下									0.0007	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下									0.0006	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下									0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下									0.1 未満	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下									0.02 未満	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下									0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下									0.1 未満	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下									5.3	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下									0.005 未満	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下									2.9	3	2.9	3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下									91.7 *	94 *	95 *	97 *
蒸発残留物	500mg/l以下									130 *	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下									0.02 未満	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下									0.000001 未満	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下									0.000001 未満	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下									0.005 未満	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下									0.0005 未満	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下									0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下									7.99	7.88	7.8	7.95
味	異常でないこと									異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと									異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下									0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下									0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l									0.25	0.38	0.42	0.37

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

千束水系

千束地内 集排施設 (浄水)

千束水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml													1
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	0.21
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.07 *	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0008	—	—	0.0134 *	—	—	0.0007	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0067 *	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0012	—	—	0.0008	—	—	0.0014	—	—	0.0003	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0035	—	—	0.0182 *	—	—	0.0036	—	—	0.001 未満	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.0032	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0015	—	—	0.004 *	—	—	0.0014	—	—	0.0002	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.03 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	2.9	2.6	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2	2.2	2.4	2.3	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	31 *	33 *	32.5 *	37.6 *	37 *	36 *	37 *	38 *	36.5 *	37 *	36.5 *	34 *	35.7 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	72.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	66 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.31	0.34	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.55	7.64	7.56	7.45	7.43	7.47	7.64	7.7	7.54	7.66	7.7	7.71	7.47
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *	1.1 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

下田水系

坂上地内 米倉組事務所

(浄水)

下田水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml													3
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	0.006 *
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.36	—	—	—	—	—	0.29
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0008	—	—	0.0014	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0005	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0013	—	—	0.0013	—	—	0.0004	—	—	0.0008	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0038	—	—	0.0045	—	—	0.001	—	—	0.0024	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0014	—	—	0.0016	—	—	0.0002	—	—	0.0009	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002	—	—	0.0002	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	4.5
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	12.2	7.8	5.7	3.8	3.3	3.3	2.7	2.8	2.5	5.2	9.3	9	3.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	65 *	64 *	60 *	50 *	75 *	75 *	75.8 *	77 *	74.5 *	63.5 *	65 *	65.5 *	72.0 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	96.5 *	—	—	—	—	—	100 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.74	7.7	7.79	7.7	7.69	7.67	7.62	7.47	7.68	7.67	7.65	7.46
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

細島水系

細島地内 利賀コンクリート

(浄水)

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般細菌	100個／ml												
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジブクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ジブクロクロメタン	0.1mg/l以下	0.001	—	—	0.0017	—	—	0.0011	—	—	0.0004	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0021	—	—	0.0038	—	—	0.0023	—	—	0.001 未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	0.0004	—	—	0.001	—	—	0.0005	—	—	0.0002	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0007	—	—	0.0006	—	—	0.0005	—	—	0.0002 未満	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.08 *	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.13 *	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/l以下	6	5.2	4.6	3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.2	3.8	4.1	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	64 *	58.5 *	56 *	65.9 *	67 *	79 *	69.5 *	68 *	70 *	67.5 *	65 *	75 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	96.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.46	7.37	7.35	7.37	7.34	7.31	7.36	7.2	7.12	7.24	7.19	7.44
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.4 *	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.3 *	0.1	1.8 **	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.39	0.4

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

北島水系

北島地内 集排施設 (浄水)

北島水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml	24	49	6	1				2	2				32
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	陰性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0008	—	—	0.0002 未満	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.0018	—	—	0.001 未満	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.04 *	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.05 *	0.07 *	0.03 未満	0.06 *	0.06 *	0.04 *	0.05 *	0.05 *	0.06 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	3.1	3.3	2.9	3	2.9	2.8	3	2.6	3	4.1	3.1	3.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	57 *	71.5 *	75.5 *	72.3 *	77 *	70 *	72.5 *	73 *	68.5 *	66 *	64.5 *	60 *	74.8 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	131 *	—	—	—	—	—	—	—	—	150 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.43	7.44	7.43	7.39	7.23	7.19	7.58	7.61	7.46	7.56	7.26	7.5	7.47
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5	0.8 *	0.5 未満	0.6 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.7 *	1.1 *	0.3 *	0.7 *	0.8 *	0.5 *	1.1 *	0.6 *	1.1 *	0.4 *	0.1 未満	0.1	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

上百瀬水系

上百瀬地内 野原建設㈱事務所 (浄水)

上百瀬水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	2								1				5
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.27	—	—	—	—	—	0.22
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブクロクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0002	—	—	0.0005	—	—	0.0008	—	—	0.0002 未満	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.0012	—	—	0.0022	—	—	0.001 未満	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブクロジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0007	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ブクロホルム	0.09mg/l以下	0.0003	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	4.2
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	7.9	7.1	6.3	5.7	5.1	4.9	4.6	3.9	3.8	4.1	3.9	6.3	5.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	74 *	68 *	64 *	74 *	73 *	92.5 *	75.7 *	72 *	76 *	76 *	68.5 *	79.5 *	68.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	99 *	—	—	—	—	—	104 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.22	7.16	7.09	7.01	6.95	6.97	7	7.06	6.94	7.09	7.13	7.23	7.05
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

中村水系

中村地内 機械格納庫 (浄水)

中村水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個/ml	2												5
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	0.08
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.1 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
シクロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	0.05 未満	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0005	—	—	0.0026	—	—	0.0014	—	—	0.0006	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0032	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0015	—	—	0.0011	—	—	0.0013	—	—	0.0008	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0035	—	—	0.0056	—	—	0.0044	—	—	0.0023	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0029	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブromジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0011	—	—	0.0019	—	—	0.0015	—	—	0.0009	—	—	—
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0004	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.06 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	2.4
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	3.6	2.4	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	2.1	1.9	2.9	2.8	3.3	1.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	65.5 *	55 *	55 *	80 *	82 *	82 *	76.4 *	72.5 *	77.5 *	74 *	65 *	78 *	70.4 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	92.5 *	—	—	—	—	—	93 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.63	7.64	7.53	7.39	7.24	7.23	7.32	7.4	7.23	7.4	7.46	7.59	7.36
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 未満	0.1	0.2	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

島地水系

島地地内 教員寮前

(浄水)

島地水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml													180
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—	0.20
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	0.06
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.14 *	—	—	0.11 *	—	—	0.23 *	—	—	0.18 *	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0008	—	—	0.0022	—	—	0.0005	—	—	0.0003	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0033	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブクロモクロメタン	0.1mg/l以下	0.0016	—	—	0.001	—	—	0.0006	—	—	0.0006	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0043	—	—	0.0048	—	—	0.0019	—	—	0.0016	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	0.0015	—	—	0.0017	—	—	0.0006	—	—	0.0005	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0003	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002	—	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.04 *	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3.2
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	10.4	3.7	2.7	2.3	2.3	2.2	2.1	4.5	2.4	3.6	3.8	8.1	1.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	66 *	55 *	53 *	69 *	69.5 *	74.5 *	66.4 *	64 *	69.5 *	68 *	68 *	74.5 *	70.1 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	—	—	—	81.5 *	—	—	—	—	—	91 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.48	7.55	7.5	7.48	7.38	7.42	7.45	7.51	7.33	7.44	7.38	7.51	7.22
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

○利賀給水区域

長崎水系

長崎地内 消火栓

(浄水)

長崎水源

	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	原水
一般細菌	100個／ml	3							3					53
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	陽性
カドミウム	0.003mg/l以下	—	—	—	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満
水 銀	0.0005mg/l以下	—	—	—	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満
セ レ ン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
鉛	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ヒ 素	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
六価クロム	0.05mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	—	—	—	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満
シ ア ン	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	—	—	—	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	0.24
フ ッ 素	0.8mg/l以下	—	—	—	0.05 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 未満
ホ ウ 素	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
四塩化炭素	0.002mg/l以下	—	—	—	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
ジスー1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
ベンゼン	0.01mg/l以下	—	—	—	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満
塩素酸	0.6mg/l以下	0.1 *	—	—	0.13 *	—	—	0.34 *	—	—	0.35 *	—	—	—
クロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
クロホルム	0.06mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0034	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ジブクロモクロメタン	0.1mg/l以下	0.0004	—	—	0.0007	—	—	0.0005	—	—	0.0002 未満	—	—	—
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.0013	—	—	0.0023	—	—	0.0018	—	—	0.001 未満	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.0028	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	—
ブロモジクロメタン	0.03mg/l以下	0.0002 未満	—	—	0.0002	—	—	0.0002 未満	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.0008	—	—	0.0013	—	—	0.0012	—	—	0.0002 未満	—	—	—
ホルムアルデヒド*	0.08mg/l以下	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	0.005 未満	—	—	—
亜 鉛	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
アルミニウム	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02
鉄	0.3mg/l以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03	0.03 未満	0.03
銅	1.0mg/l以下	—	—	—	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.10 未満
ナトリウム	200mg/l以下	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8
マンガン	0.05mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
塩化物イオン	200mg/l以下	5.5	5.1	4.9	4.6	5	4.5	4.5	2.4	4.2	4.7	4.3	5.2	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	29.5	29	29	30.3 *	30	31.5 *	30.5 *	30.5 *	30	30	30	29	30.9 *
蒸発残留物	500mg/l以下	—	—	—	59.5 *	—	—	—	—	—	—	—	—	53 *
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	—	—	—	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	—	—	—	1E-06 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	—	—	—	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満
フェノール類	0.005mg/l以下	—	—	—	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満
有機物(全有機炭素の量)	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.89	7.94	7.93	7.9	7.9	7.97	7.9	7.91	7.71	7.7	7.95	7.89	8.18
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7 *
濁 度	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.3 *	0.2	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	0.1～1.0mg/l	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	

<備考>

細菌検査を除く項目について、*は基準の10%を、**は基準の70%を、***は基準を超えているものを示す。検査成績の濃度単位は基準と同じ。

R4指標菌結果一覧

				2022年(R4)																		陽性	R3 陽性	R2 陽性	H31 陽性	H30 陽性	H29 陽性	H28 陽性	給水人口 H28B
検査年月日	検査項目	クリプト対策済	クリプト検査有無	水源種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月													
福光地域	糸谷	○	○	湧水	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	0	0	0	1	1	1	0	0	1	137			
	アローザ	未対策		湧水	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	0	0	0	0	1	0				
	小又	○	○	湧水	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	陰性	陰性	4	3	6	1	0	2	3	55		
	湯谷	○	○	湧水	陰性	陰性	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	陰性	陰性	0	2	0	2	1	37		
	砂子谷	不要		浅井戸	-	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	陰性	陰性	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	173			
	人母	○	○	湧水	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	0	0	2	0	0	1	0	72		
	蔵原	不要		深井戸	-	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	0	0	0	0	1	0	122		
	土山	○	○	湧水	陰性	陰性	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	陽性	陰性	-	-	陰性	陰性	2	4	3	2	3	5	4	69	
	三軒茶屋	未対策		湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	6	5	2	0	2	2	13	
	榎ヶ先	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	5	10	10	8	8	8	6	180	
	西勝寺	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陽性	陰性	-	-	-	0	0	8	6	2	5	6	7	1	98

検査年月日	検査項目	クリプト対策済	クリプト検査有無	水源種別	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	陽性	R3	R2	H31	H30	H29	H28
福野 高堀水源		不要		深井戸				陰性	陰性								0	0	0	0	0	0	0

検査年月日	クリプト 対策済	クリプト 検査有無	水源 種別	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		陽性	R3	R2	H31	H30	H29	H28			
検査項目				大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性	大陽部 継続検査結果	陰性								
平	梨谷第4水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	0	1	0	0	2	0	483
	梨谷第1水源	未対策		湧水	-	-	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	4	3	0
	梨谷第6水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	5	3	4	7	4	4	5	
	梨谷第5水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	0	1	2	1	4	2	36
	竜渡水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	6	5	5	3	7	7	49
	高草嶺水源	未対策		湧水	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	1	2	1	3	0	3	119
	下出水源	○	○	湧水	-	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	1	0	2	122	
	上梨水源	○	○	湧水	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	1	1	0	0	1	0	104
	田向水源	○	○	湧水	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	1	1	0	1	5	4	44
	祖山水源	○	○	湧水	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	陰性	陽性	-	-	-	-	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	1	1	2	5	6	3	38
	杉尾水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	6	0	2	1	1	3	1	21

検査年月日 検査項目	クリプト 対策済	クリプト 検査有無	水源 種別	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		陽性	R3	R2	H31	H30	H29	H28		
				大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性	大陽部	陰性								大陽部	陰性
上平	新打越水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	2	0	0	0	0	0	1	380
	旧打越水源	未対策	○	湧水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	1	1	0	1	1	1	
	赤尾第1水源	未対策		浅井戸	-	-	-	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0	1	1	0	1	2	0	
	赤尾第2水源	未対策		浅井戸	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	4	3	3		
	細島第1水源	未対策		湧水	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	2	0	1	3	3	63	
	皆澤第2水源	未対策		湧水	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	陰性	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	4	166	
	皆澤第4水源	○	○	湧水	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	2	1	4	4	1	3	8	62	

検査年月日 検査項目	クリプト 対策済	クリプト 検査有無	水源 種別	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		陽性	R3	R2	H31	H30	H29	H28	
				大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌	大腸菌	腸管性芽生菌								大腸菌
利賀	島地	○	○	伏流水	陰性	陰性	-	-	0	0	陰性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	1	63	
	利賀	○	○	伏流水	陰性	陰性	-	-	0	0	陽性	陰性	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	0	0	0	1	1	208
	坂上(下田)	○	○	浅井戸	陰性	陰性	-	-	0	0	陰性	陰性	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	1	1	0	1	0	154
	中村	○	○	伏流水	-	-	-	-	-	陰性	陰性	0	0	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	上百瀬	未対策	○	伏流水	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	0	0	0	1	0	0	0	81
	北島	未対策		湧水	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	7	3	3	3	1	1	0	6
	千束	未対策	○	湧水	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	3	0	0	3	2	0	0	11	
	大勘場	未対策		湧水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	陽性	陽性	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	1	2	
	長崎	○	○	表流水	-	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	陽性	陰性	-	-	-	-	陰性	陰性	-	-	-	-	2	2	3	4	3	4	14	10

※外線設置済

緩ろ過設置

令和4年度 クリプトスポリジウム、ジアルジア検査結果

番号	地域名	配水系統	クリプト対策済	採水地点	水源名	5月		8月		11月		2月	
						クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア	クリプトスポリジウム	ジアルジア
1	福光地域	糸谷	○	糸谷紫外線処理施設	糸谷水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
2		小又	○	小又膜ろ過処理施設	小又水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
3		湯谷	○	湯谷紫外線処理施設	湯谷水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
4		人母	○	人母紫外線処理施設	人母水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
5		土山	○	土山紫外線処理施設	土山水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
6		小山		小山浄水場	槍ヶ先水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
7		西勝寺		西勝寺浄水場	西勝寺水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
8	平地域	下梨		梨谷第4水源集水槽	梨谷第4水源(五箇山トンネル水源)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
9		梨谷		梨谷第5水源ポンプ場	梨谷第5水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
10				梨谷第6水源池	梨谷第6水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
11		箆渡		箆渡着水井	箆渡水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
12		下出	○	下出紫外線処理施設	下出水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
13		上梨	○	上梨接合井	上梨水源(第1、第2)	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
14		田向	○	田向紫外線処理施設	田向水源(第1、第2、第3)	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
15		杉尾		杉尾配水池	杉尾水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
16		祖山	○	祖山紫外線処理施設	祖山水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
17	上平地域	打越		西赤尾配水池	旧打越水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
18				出合橋左岸詰	新打越水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
19		皆葎	○	猪谷紫外線処理施設	皆葎第4水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
20	利賀地域	下田	○	下田紫外線処理施設	下田水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
21		島地	○	島地紫外線処理施設	島地水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
22		利賀	○	利賀水源井戸	利賀水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
23		上百瀬		上百瀬減菌室(親メータBOX)	上百瀬水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
24		中村	○	中村紫外線処理施設	中村水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—
25		北島		北島減菌室(親メータBOX)	北島水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
26		千束		千束減菌室(親メータBOX)	千束水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
27		長崎	○	長崎配水池	長崎水源	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—