令和８年度 とやまの名水 水質検査結果

箇 所 名： フドウダキ レイスイ **不動滝の霊水**

所 在 地： 南砺市大谷



とやまの名水に昭和61年2月選定。
環境省「平成の名水百選」に平成20年6月選定。
管理者は七村郷Ｖセブン委員会。
冬季は林道閉鎖により利用不可。
周辺観光スポット：日本遺産木彫刻のまち・井波、井波別院瑞泉寺、八日町通り、井波彫刻総合会館、道の駅いなみ、閑乗寺公園など

検査項目	基準値	採水日						
		5/21	7/22	10/21				
検査実施主体	－	市	市	市				
天　候	－	雨	曇	曇				
採水時水温（℃）	－	10.5	11.0	10.8				
一般細菌（CFU/ml）	100以下	0	1	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
大腸菌定量（MPN/100ml）	1未満	－	－	－				
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）	0	－	－	－				
従属栄養細菌（CFU/ml）	2,000以下	－	－	－				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	10以下	－	0.53	－				
亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	－	0.004未満	－				
鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	－	0.01未満	－				
塩化物イオン（mg/l）	200以下	－	5.6	－				
カルシウム、マグネシウム等※硬度（mg/l）	300以下	－	30	－				
有機物（mg/l）※全有機炭素TOCの量	3以下	－	0.2未満	－				
ｐｈ値	5.8以上8.6以下	－	7.8	－				
味	異常でないこと	－	異常なし	－				
臭　気	異常でないこと	－	異常なし	－				
色　度	5度以下	－	1.0未満	－				
濁　度	2度以下	－	0.1未満	－				
判　　定		**適合**	**適合**	**適合**				

※水道法に基づく水質基準により判定　　※不適合項目は赤字で表示

令和８年度 とやまの名水 水質検査結果

箇 所 名： **脇谷の水**（ワキタニ　ミズ）

所 在 地： 南砺市利賀村栗当

とやまの名水に昭和61年2月選定。
国道471号線沿い、脇谷橋の手前にあり。
冬季は積雪状況により、利用が困難となる。
周辺観光スポット：国指定天然記念物脇谷のトチノキ、利賀芸術公園、利賀瞑想の郷など



検査項目	基準値	採水日						
		5/21	7/22	10/21				
検査実施主体	－	市	市	市				
天　候	－	雨	晴	晴時々曇				
採水時水温（℃）	－	9.3	9.6	9.5				
一般細菌（CFU/ml）	100以下	0	1	1				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
大腸菌定量（MPN/100ml）	1未満	－	－	－				
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）	0	－	－	－				
従属栄養細菌（CFU/ml）	2,000以下	－	－	－				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	10以下	－	0.42	－				
亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	－	0.004未満	－				
鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	－	0.01未満	－				
塩化物イオン（mg/l）	200以下	－	4.3	－				
カルシウム、マグネシウム等 ※硬度（mg/l）	300以下	－	100	－				
有機物（mg/l） ※全有機炭素TOCの量	3以下	－	0.2未満	－				
ｐｈ値	5.8以上 8.6以下	－	8.0	－				
味	異常でないこと	－	異常なし	－				
臭　気	異常でないこと	－	異常なし	－				
色　度	5度以下	－	1.0未満	－				
濁　度	2度以下	－	0.1未満	－				
判　　定		**適合**	**適合**	**適合**				

※水道法に基づく水質基準により判定　　※不適合項目は赤字で表示

令和８年度 とやまの名水 水質検査結果

箇 所 名： ナコエ　レイスイ **中江の霊水**

所 在 地： 南砺市東中江

とやまの名水に昭和61年2月選定。
管理者は東中江地区。
冬季は雪囲いの設置により利用不可。
市指定文化財（名勝･天然記念物）ともなっている。
周辺観光スポット：道の駅たいら（五箇山和紙の里）、世界文化遺産相倉合掌造り集落、重要文化財白山宮本殿、同じく村上家住宅、同じく羽馬家住宅など



検査項目	基準値	採水日						
		5/21	7/22	10/21				
検査実施主体	－	市	市	市				
天　候	－	雨	晴	晴時々曇				
採水時水温（℃）	－	11.0	14.2	12.6				
一般細菌（CFU/ml）	100以下	4	2	12				
大腸菌	検出されないこと	検出	検出	不検出				
大腸菌定量（MPN/100ml）	1未満	－	－	－				
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）	0	－	－	－				
従属栄養細菌（CFU/ml）	2,000以下	－	－	－				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	10以下	－	0.19	－				
亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	－	0.004未満	－				
鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	－	0.01未満	－				
塩化物イオン（mg/l）	200以下	－	3.6	－				
カルシウム、マグネシウム等 ※硬度（mg/l）	300以下	－	45	－				
有機物（mg/l） ※全有機炭素TOCの量	3以下	－	0.2未満	－				
ｐｈ値	5.8以上 8.6以下	－	7.9	－				
味	異常でないこと	－	異常なし	－				
臭　気	異常でないこと	－	異常なし	－				
色　度	5度以下	－	1.0未満	－				
濁　度	2度以下	－	0.1未満	－				
判　定		**不適**	**不適**	**適合**				

※水道法に基づく水質基準により判定　　※不適合項目は赤字で表示

令和８年度 とやまの名水 水質検査結果

箇 所 名： マルイケ **丸池**

所 在 地： 南砺市新屋

とやまの名水に昭和61年2月選定。
真宗大谷派道善寺の境内にあり。
名水の管理者は道善寺住職。
冬季は積雪状況により、利用が困難となる。
周辺観光スポット：道の駅上平（ささら館）、世界文化遺産菅沼合掌造り集落、重要文化財岩瀬家住宅、桂湖など



検査項目	基準値	採水日						
		5/21	7/22	10/21				
検査実施主体	−	市	市	市				
天　候	−	雨	晴	曇				
採水時水温（℃）	−	11.6	11.5	12.2				
一般細菌（CFU/ml）	100以下	8	5	2				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
大腸菌定量（MPN/100ml）	1未満	−	−	−				
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）	0	−	−	−				
従属栄養細菌（CFU/ml）	2,000以下	−	−	−				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	10以下	−	0.41	−				
亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	−	0.004未満	−				
鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	−	0.01未満	−				
塩化物イオン（mg/l）	200以下	−	17	−				
カルシウム、マグネシウム等 ※硬度（mg/l）	300以下	−	44	−				
有機物（mg/l） ※全有機炭素TOCの量	3以下	−	0.2未満	−				
ｐｈ値	5.8以上 8.6以下	−	7.0	−				
味	異常でないこと	−	異常なし	−				
臭　気	異常でないこと	−	異常なし	−				
色　度	5度以下	−	1.0未満	−				
濁　度	2度以下	−	0.1未満	−				
判　　定		**適合**	**適合**	**適合**				

※水道法に基づく水質基準により判定　　※不適合項目は赤字で表示

令和８年度 とやまの名水 水質検査結果

箇 所 名： **妃の清水**（ヒ ショウズ）

所 在 地： 南砺市安居

とやまの名水に昭和61年2月選定。
一級河川御手洗川の川沿いにあり。
冬季は雪囲いの設置により利用不可。
周辺観光スポット：安居寺、安居緑地広場、南砺市園芸植物園、なんとエナジー文化創造センターヘリオス、重要文化財旧富山県立農学校本館（厳浄閣）など



検査項目	基準値	採水日						
		5/21	7/22	10/21				
検査実施主体	−	市	市	市				
天　候	−	雨	晴	曇				
採水時水温（℃）	−	12.3	12.4	12.2				
一般細菌（CFU/ml）	100以下	2	0	1				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出				
大腸菌定量（MPN/100ml）	1未満	−	−	−				
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）	0	−	−	−				
従属栄養細菌（CFU/ml）	2,000以下	−	−	−				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/l）	10以下	−	0.71	−				
亜硝酸態窒素（mg/l）	0.04以下	−	0.004未満	−				
鉄及びその化合物（mg/l）	0.3以下	−	0.01未満	−				
塩化物イオン（mg/l）	200以下	−	9.7	−				
カルシウム、マグネシウム等 ※硬度（mg/l）	300以下	−	18	−				
有機物（mg/l） ※全有機炭素TOCの量	3以下	−	0.2未満	−				
ｐｈ値	5.8以上 8.6以下	−	6.4	−				
味	異常でないこと	−	異常なし	−				
臭　気	異常でないこと	−	異常なし	−				
色　度	5度以下	−	1.0未満	−				
濁　度	2度以下	−	0.1未満	−				
判　　定		**適合**	**適合**	**適合**				

※水道法に基づく水質基準により判定　　※不適合項目は赤字で表示